

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Леботёрская основная общеобразовательная школа»

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и
предоставляемых на нём услуг в сфере
образования в МБОУ «Леботёрская
ООШ»

Утверждено
Директор МБОУ «Леботёрская ООШ»
Е.О.Вороцова
Приказ № 169-П от 30.12.2020 г.



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования

1. Краткая характеристика объекта

- 1.1. Название организации (учреждения) МБОУ «Леботёрская ООШ»
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения) 636411, Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, улица Карла Маркса, д.7
- 1.3. Фактический адрес организации (учреждения) имеет 2 объекта
1 объект: 636411, Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, улица Карла Маркса, д.7
2 объект: 636411, Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, улица Пролетарская, д.6
- 1.4. Сведения о размещении объектов:
- 1 объект
- отдельно стоящее здание 1 этаж 478,9 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 186,61 м.
- 2 объект
- отдельно стоящее здание 2 этажа 851,5 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 105,91 м.
- 1.5. Год постройки 1 объекта 1913, последнего капитального ремонта 2000 год
Год постройки 2 объекта 1966, последнего капитального ремонта 2000 год
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Леботёрская основная общеобразовательная школа»
- 1.7. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная
- 1.8. Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
- 1.9. Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Чаинского района Томской области и Управление образования Администрации Чаинского района Томской области.636400, Томская область, Чаинский район, село Подгорное,ул.Ленинская,д.11.

2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

2.1. Сфера деятельности образование

2.2. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:

– 1 объекта – 64 чел.;

– 2 объекта – 55 чел.

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети 5 лет 6 месяцев –18 лет

2.5. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Отсутствуют
2	Сменные кресла-коляски	Отсутствуют
3	Адаптированные лифты	Отсутствуют
4	Поручни	Отсутствуют
5	Пандусы	Отсутствуют
6	Подъемные платформы (аппарели)	Отсутствуют
7	Раздвижные двери	Отсутствуют
8	Доступные входные группы	Входная площадка не выделена контрастным цветом, отсутствуют предупреждающие тактильные указатели Ширина дверных проходов не всегда соответствует нормативным требованиям Отсутствуют предупредительные тактильные полосы шириной 0,3 - 0,5 м перед открытой лестницей за 0,8 - 0,9 м.

		Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Не доступны для лиц, пользующихся инвалидными колясками
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	На пути движения пороги, препятствие для движения лицам с ослабленным зрением Ширина дверных проходов не всегда соответствует нормативным требованиям
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Установленный спортивный комплекс не имеет контрастной окраски. На игровых и спортивной площадках отсутствует специальное травмобезопасное покрытие. Части ограждений площадок являются опасными для людей с нарушениями зрения. Дорожки к игровым площадкам и не могут быть использованы для передвижения по ним детей с нарушением зрения.
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствуют
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Отсутствуют
14	Иные	На путях эвакуации светящейся в темноте, или на них наклеены

	световые ленты.
--	-----------------

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Да
3	Проведение инструктирования сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Да
4	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Да
5	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска	Нет

	на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	
6	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Отсутствуют
7	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Нет
8	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Нет
9	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Да
10	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Нет
11	Иные- укажите!	Нет

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства	Сроки
-------	---	-------

	Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов ^{1**}	
1	Заменить дорожки на путях движения по прилегающей территории объекта к игровым и спортивной площадкам. Дорожки должны быть контрастного цвета, нескользкие и шириной 1,5 м.	Согласно законодательству, по мере поступления субсидий
2	На всех игровых площадках заменить ограждения на безопасные конструкции, а также уложить травмобезопасные покрытия из резиновой крошки.	Согласно законодательству, по мере поступления субсидий
3	Спортивную площадку обнести ограждением и уложить покрытие из резиновой крошки.	Согласно законодательству, по мере поступления субсидий
4	Перед лестницей на прилегающую территорию на расстоянии 0,8 м н установить тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенную поверхность.	Согласно законодательству, по мере поступления субсидий
5	Дверные наличники или края дверных полотен и ручки окрасить в отличные от дверных полотен контрастные цвета	Согласно законодательству, по мере поступления субсидий
6	На выходах из помещения установить световые маяки для контрастного выделения дверного проема.	Согласно законодательству, по мере поступления субсидий
7	Выделить контрастным цветом входную площадку, установить предупреждающие тактильные указатели.	Согласно законодательству, по мере поступления субсидий
8	Установить вывеску при входе на объект с названием организации, графиком работы и планом здания, выполненной в рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Согласно законодательству, по мере поступления субсидий

9	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации окрасить краской, светящейся в темноте, или на них наклеить световые ленты.	Согласно законодательству, по мере поступления субсидий
10	Установить разноуровневые поручни с обеих сторон лестницы. Поручни должны быть округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м на высоте 0,9 и 0,5 м.	Согласно законодательству, по мере поступления субсидий
11	Провести ремонт лестниц с нанесением противоскользящего покрытия и противоскользящей клейкой ленты контрастного цвета.	Согласно законодательству, по мере поступления субсидий
12	Оборудование спортивного зала следует заменить на современный развивающий спортивный комплекс, контрастно окрашенный и оснастить матами безопасности.	Согласно законодательству, по мере поступления субсидий
13	Обеспечить травмобезопасное покрытие пола спортивного зала	Согласно законодательству, по мере поступления субсидий
14	Установить рельефные пиктограммы возле входов в группы (на стене со стороны дверной ручки, на высоте 1.35м по нижнему краю пиктограммы, размер пиктограммы 100*100мм)	Согласно законодательству, по мере поступления субсидий